



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA TECNICA EDILIZIA ISTITUZIONALE, MOBILITÀ E VIABILITÀ
DIREZIONE GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA

Classificazione:

Al Dirigente Scolastico
Liceo G. Bruno Arzano
naps43000t@pec.istruzione.it
prof. Maria Luisa Buono

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO PALESTRA SEDE SUCCURSALE DEL
LICEO "G. BRUNO" PER INTERVENTI DI PULIZIA -**

A seguito di sopralluogo eseguito in data odierna presso la palestra del Liceo sede succursale, verificato in contraddittorio con il tecnico referente della società Armena che gli interventi ordinati di installazione nuove pluviali e ripristino delle grondaie, si ritengono ultimati gli interventi tesi all'eliminazione delle infiltrazioni, salvo nuove circostanze al momento non prevedibili.

Le ultime precipitazioni atmosferiche hanno dato conforto in tal senso; non si sono verificate ulteriori infiltrazioni dalle pareti e dal tetto.

Resta da ultimare la posa in opera delle pensiline alle due uscite di emergenza, prevista secondo le indicazioni fornite al sottoscritto entro 5/7 giorni, nonché il ripristino della parete adiacente l'uscita danneggiata dalle acque.

Pertanto si ritiene utilizzabile l'ambiente palestra ai soli fini dell'eliminazione delle pozze d'acqua che attualmente insistono al centro del campo di gioco.

Dopo l'installazione delle due pensiline alle uscite su menzionate, si procederà alla consegna della palestra all'utenza scolastica.

Il Funzionario referente
arch. Espedito Abbagnale